



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都江東区千石二丁目2番24号 ロトルクジャパン株式会社		
製造者	Brassmill Lane, Bath, BA1 3JQ, England. Rotork Controls Limited		
品名	電動バルブアクチュエータ		
型式の名称	CVQ1200		
防爆構造の種類	耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IIBT4		
定格	DC24V 2A アクチュエータ出力トルク 136N・m 連続定格 耐熱クラス F 温度検出器（サーモスタット） AC250V 2.5A 設定温度 130℃ 周囲温度 60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC19730 号		
有効期間	平成23年 9月28日 から 平成26年 9月27日まで		
	平成26年 9月28日 から 平成29年 9月27日まで		
	平成29年 9月28日 から 平成32年 9月27日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成23年 9月28日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

