




# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 申請者                | 東京都江東区千石二丁目2番24号<br>ロトルクジャパン株式会社  |   |
| 製造者                | Brassmill Lane, Bath, BA1 3JQ, England.<br>Rotork Controls Limited  |   |
| 品名                 | 電動バルブアクチュエータ  |   |
| 型式の名称              | CVQ2400   |   |
| 防爆構造の種類            | 耐圧防爆構造  |   |
| 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度 | II BT 4   |   |
| 定格                 | AC 100～240V 50/60Hz 2A<br>アクチュエータ出力トルク 271N・m<br>連続定格 耐熱クラス F<br>温度検出器（サーモスタット） AC 250V 2.5A<br>設定温度 130℃<br>周囲温度 60℃ |   |
| 使用条件               |   |   |
| 型式検定合格番号           | 第 TC19731 号   |   |
| 有効期間               | 平成23年 9月28日 から 平成26年 9月27日まで  |  |
|                    | 平成26年 9月28日 から 平成29年 9月27日まで  |   |
|                    | 平成29年 9月28日 から 平成32年 9月27日まで  |   |
|                    | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで  |   |

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成23年 9月28日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

